



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ ๗๙๔๐๑ / ๓๓๒

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอสรุปผลการใช้พลังงาน ดังนี้

๑ สถิติการใช้กระแสไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


เดือน/ปี	ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
กันยายน ๒๕๖๓	๙,๒๑๙.๐๕	๔,๔๓๓.๐๘
ตุลาคม ๒๕๖๓	๘,๗๘๒.๑๕	๔,๗๔๙.๗๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๘,๖๒๑.๖๕	๔,๑๕๒.๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๓	๘,๔๐๗.๑๗	๓,๗๓๖.๐๑
มกราคม ๒๕๖๔	๘,๔๒๑.๓๘	๓,๘๘๙.๕๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๘,๔๖๒.๕๔	๓,๘๒๕.๖๘
มีนาคม ๒๕๖๔	๙,๐๕๓.๒๘	๔,๘๔๑.๕๗
เมษายน ๒๕๖๔	๙,๐๑๐.๔๐	๔,๑๘๙.๙๖
พฤษภาคม ๒๕๖๔	๘,๙๕๒.๐๔	๔,๒๓๑.๙๗
มิถุนายน ๒๕๖๔	๙,๐๓๕.๖๓	๔,๖๖๙.๙๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔	๘,๙๓๗.๐๖	๕,๐๙๘.๐๓
สิงหาคม ๒๕๖๔	๘,๗๗๖.๖๖	๔,๗๘๐.๔๐
รวม	๑๐๕,๖๗๙.๐๑	๕๒,๕๙๘.๕๖

๒ สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เดือน/ปี	ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
กันยายน ๒๕๖๓	๒,๔๕๒.๔๘	๑๔๗.๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๓	๒,๔๕๒.๔๘	๙๕.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๒,๔๕๒.๔๘	๑๐๔.๕๐
ธันวาคม ๒๕๖๓	๒,๔๕๒.๔๘	๑๐๔.๕๐
มกราคม ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๑๐๔.๕๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๑๐๔.๕๐
มีนาคม ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๑๔๒.๕๐
เมษายน ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๑๑๗.๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๕๗.๐๐
มิถุนายน ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๑๑๔.๐๐
กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๕๗.๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๔	๒,๔๕๒.๔๘	๑๗๑.๐๐
รวม	๒๙,๔๒๙.๗๖	๑,๓๑๘.๗๕

ในการนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จึ่งขอแจ้งพนักงานทุกท่านให้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน โดยให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพชรมน โรจน์สุวรรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

.....
.....



(นายสมชาย นบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อื่นๆ



พันตำรวจเอก

(พิชัย คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แบบฟอร์มการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

คู่มือการประเมินผลประหยัดพลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กุมภาพันธ์ 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช ▼

ประเภท	การใช้ไฟฟ้า				การใช้พลังงาน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลกะปาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกาะเกด	60,690.47	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	15,256.07	6,930.19	54.6 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะหวด	17,544.37	24,974.60	-42.35 %	0.5	11,093.64	5,231.73	52.84 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	78,522.49	45,760.00	41.72 %	5.0	16,695.06	12,269.97	26.51 %	5.0
เทศบาลตำบลขนอม	219,269.41	59,514.23	72.86 %	5.0	41,592.84	13,951.19	66.46 %	5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	82,856.52	74,278.95	10.35 %	5.0	12,242.76	1,574.56	87.14 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	79,587.34	67,113.60	15.67 %	5.0	30,152.64	9,382.57	68.88 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	229,277.13	35,897.00	84.34 %	5.0	19,150.14	9,451.90	50.64 %	5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	39,868.11	14,120.00	64.58 %	5.0	9,597.69	14,386.91	-49.90 %	0.5
เทศบาลตำบลจันดี	47,262.57	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	27,535.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลฉวาง	26,646.22	40,840.00	-53.27 %	0.5	12,852.34	8,864.38	31.03 %	5.0
เทศบาลตำบลชะเมา	86,231.54	93,420.72	-8.34 %	0.5	25,866.61	55,396.25	-114.16 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอนตรอ	27,843.83	66,045.38	-137.20 %	0.5	13,324.80	11,003.84	17.42 %	5.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	155,172.98	36,629.17	76.39 %	5.0	22,714.41	5,162.27	77.27 %	5.0
เทศบาลตำบลห้องเนียน	84,826.51	64,811.27	23.60 %	5.0	21,107.97	3,115.32	85.24 %	5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทางพูน	151,167.91	27,939.84	81.52 %	5.0	16,855.35	5,577.29	66.91 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าวี	74,868.49	71,189.00	4.91 %	2.0	12,253.82	22,153.04	-80.78 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าประจักษ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	32,801.96	32,879.09	-0.24 %	0.5	12,737.55	2,531.62	80.12 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ	36,498.16	31,461.00	13.80 %	5.0	16,002.24	538.65	96.63 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	92,377.48	70,257.49	23.95 %	5.0	10,906.08	19,018.19	-74.38 %	0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	50,868.33	41,085.97	19.23 %	5.0	11,929.01	6,674.06	44.05 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	32,077.99	35,623.00	-11.05 %	0.5	21,833.76	22,872.43	-4.76 %	0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน	68,876.44	44,665.10	35.15 %	5.0	20,209.56	1,743.32	91.37 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด	27,200.27	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	27,321.14	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล	105,679.01	52,598.56	50.23 %	5.0	29,409.18	1,318.75	95.52 %	5.0
อบจ. นครศรีธรรมราช	334,328.91	495,617.22	-48.24 %	0.5	105,985.59	72,444.23	31.65 %	5.0
อบต. กรงหย่น	ไม่ครบ	91,282.88	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. กะเบียด	40,556.73	35,193.80	13.22 %	5.0	15,688.56	668.18	95.74 %	5.0
อบต. กำโลน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. กุแหร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เกาะขันธุ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ขนบนา	11,410.80	33,794.15	-196.16 %	0.5	8,739.20	1,814.27	79.24 %	5.0
อบต. ขอนหาด	ไม่ครบ	64,276.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	3,919.88	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขาแก้ว	ไม่ครบ	15,036.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขาขาว	42,159.24	107,642.00	-155.32 %	0.5	19,730.79	10,774.59	45.39 %	5.0
อบต. เขาน้อย	39,448.02	35,363.00	10.36 %	5.0	15,653.16	4,185.61	73.26 %	5.0
อบต. เขาพระทอง	90,806.66	54,010.00	40.52 %	5.0	18,891.59	6,923.40	63.35 %	5.0
อบต. เขาพระบาท	18,429.11	22,654.00	-22.9 %	0.5	12,078.96	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขาพังไกร	32,322.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	22,569.57	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขาโร	26,196.91	51,691.33	-97.32 %	0.5	17,975.79	4,760.00	73.52 %	5.0
อบต. คลองกระบือ	37,459.93	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	10,469.79	6,640.13	36.6 %	5.0
อบต. คลองน้อย	34,620.43	52,203.00	-50.79 %	0.5	13,223.64	9,958.28	24.69 %	5.0
อบต. คลองเส	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ควนกรด	79,529.76	73,880.58	7.10 %	3.5	15,962.31	5,158.99	67.68 %	5.0
อบต. ควนชะลิ้ง	48,498.06	28,637.00	40.95 %	5.0	13,881.72	1,433.55	89.67 %	5.0
อบต. ควนทอง	76,420.88	42,000.19	45.04 %	5.0	28,338.48	2,686.46	90.52 %	5.0
อบต. ควนพัง	49,186.54	47,061.02	4.32 %	2.0	12,646.38	1,748.77	86.17 %	5.0
อบต. ควนหนองควา	17,921.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	10,198.56	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ควนหนองหงษ์	66,414.14	43,812.00	34.03 %	5.0	15,745.59	1,296.60	91.77 %	5.0
อบต. จลอง	47,675.21	39,006.04	18.18 %	5.0	15,653.28	11,976.11	23.49 %	5.0
อบต. ชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ช้างซ้าย	45,440.40	10,300.44	77.33 %	5.0	9,804.36	16,643.50	-69.76 %	0.5
อบต. เขียรเขา	42,902.42	51,530.08	-20.1 %	0.5	12,695.37	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขียรใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ไชยมนตรี	49,019.54	34,978.23	28.64 %	5.0	5,268.44	5,221.13	0.90 %	0.5
อบต. ดอนตะโก	35,623.55	36,665.00	-2.92 %	0.5	11,717.64	3,269.20	72.10 %	5.0

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษาเข้าระบบรายงานประมาณ ๘๖% ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒% ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ในฐานะเป็นหน่วยงาน ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของตำบลบ้านตุล ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้ถึงเห็นภาพและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กลุ่มเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล มีปริมาณใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน ฯ
๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน	ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน ฯ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน/คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบตามภารกิจ การปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน ฯ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการ ฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน ฯ
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะกรรมการกำกับดูแลติดตาม และรายงานผล ฯ
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e-report ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการและประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผล ฯ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน	มีผลการใช้พลังงานของสำนักงานรายงานผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผล ฯ
๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน ฯ

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็นปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งานและในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มีความจำเป็นจริง ๆ และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น
๒.๔	ไฟส่องป้ายและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา ๒๔.๐๐ น.
๒.๕	ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานและถอดปลั๊กออกด้วย

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ได้ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกให้รุ่นที่มีฉนวนกับความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที ๓.๓.๕ ไม่เสียบปลั๊กน้ำร้อนในเวลากลางคืน(หากจำเป็นต้องใช้ให้เสียบใช้แล้วถอดออกทันที)
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มี เครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับซีใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยการใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website สื่อ Internet ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป


การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e-report เมื่อกรอกข้อมูลพื้นฐาน ๗ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ e-report
๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรภายในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ๗	แบบเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงาน

จำสืบท



ผู้เสนอแผน

(มนูลกฤษ รักษาชล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจสอบแผน

(นางสาวพรรณ โรจน์สุวรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก



ผู้อนุมัติแผน

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล